

СОГЛАСОВАНО:
 И.о. руководителя управления образования
 администрации города Ачинска
 Г.М. Нефедова
 « _____ » _____ 2021г.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 36 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
 ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ»**

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Содержание нарушения	Наименование мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости и	Основание (срок исполнения, дата и № предписания)	Выделены ли средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Вертикальная наружная пожарная лестница не прошла испытания (неисправна)	1. Предоставление коммерческих предложений. 2. Подача ходатайства в УО для выделения денежных средств. 3. Включение расходов в реестр 4. Выделение денежных средств 5. Приобретение и установка пожарной лестницы.		Предписание 32/1/1-1 от 06.04.2021 срок исполнения 01.06.2022 г.		Заведующий хозяйством Козаченко И.В.	