

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ачинску и Ачинскому району  
662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15  
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: [ogps5gpn@mchskrsk.ru](mailto:ogps5gpn@mchskrsk.ru)

### Предписания № 32/1/1-1

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №36 с приоритетным осуществлением деятельности по

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

художественно-эстетическому развитию детей» (Далее – МБДОУ «Детский сад №36»)

видельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору С.В. Рыженкова от 01.03.2021 №32, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 16.00 часов 25 марта 2021 года и с 14.00 часов до 15.00 часов 06 апреля 2021 года государственным инспектором г.Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Петросян Н.О., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №36» Рыженковой Валентиной Владимировной, проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №36», юридический адрес: г.Ачинск, микрорайон 6, стр.16.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
32/1/1	Вертикальная наружная пожарная лестница не прошла испытания (неисправна)	п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 (вступило в силу 01 января 2021 года). Руководители организаций:а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;	01.06.2022г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г.Ачинска и Ачинского района  
по пожарному надзору

Петросян Н.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №36»

Рыженкова В.В.

«06» апреля 2021 г .

**Телефон доверия:**

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19



Handwritten signature of V.V. Ryzenkova on a horizontal line.